



Zpráva provozovatele lokální distribuční soustavy elektřiny

**Provozovatel lokální distribuční soustavy:
Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik**

A. Seznam vnitřních předpisů

- havarijní plán držitele licence na výrobu a distribuci elektřiny
- harmonogram revizí, kontrol a údržby distribuční sítě

B. Technické údaje o zařízení

- přenosová kapacita soustavy 1,1MW
- 3ks TS 6/0,4kV
- délka vedení vn 6kV: 0,9km (kabelové)
- délka vedení nn 0,4kV: 6,5km (kabelové)

C. Ekonomické údaje

Předpokládaný rozvoj – investice do soustavy:

2016: 0,0Kč
2017: 0,0Kč
2018: 0,0Kč
2019: 0,0Kč
2020: 0,0Kč

D. Hodnocení stavu zařízení

1. údržba zajišťována vlastními prostředky a dodavatelsky
2. revize, kontroly (dle harmonogramů)

Celkový stav zařízení je dobrý a odpovídá jeho stáří.

Scholz Ota
energetik podniku

Karlova Studánka
Dne: 20.1.2016

Horské lázně -19-
Karlova Studánka, státní podnik
793 24
DIČ: CZ14450216