



INSTITUT TECHNICKÉ INSPEKCE PRAHA

organizace státního odborného dozoru



CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE
D'ORGANISMES DE CONTRÔLE

pobočka Plzeň, U Borského parku 3, 320 04 Plzeň,
tel.: 019/742 39 41 fax: 019/27 05 40

Čj.: 1813/04.04/00/15.09/2

O P R Á V ň Ě N Í

ev. č.: **1098/4/00/EZ-M,O,R-E2/B**

vydané ve smyslu § 6a) odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění a § 3 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 553/1990 Sb. na základě verifikace odborné způsobilosti dne 5. prosince 2000

- k
- montáží elektrických zařízení dodavatelským způsobem
 - opravám a údržbě elektrických zařízení dodavatelským způsobem
 - revizím elektrických zařízení dodavatelským způsobem

v rozsahu - vyhrazená elektrická zařízení s napětím do 1 000 V v objektech třídy A i B

pro

subjekt:

ELEKTRO BLESK s. r. o.

adresa:

Hroznětínská 56, Karlovy Vary - Otovice

PSC:

362 32

IČO: 453 55 045


odpovědný zástupce: František Fišer

rodné číslo: 44 09 26/059

Podmínky platnosti jsou uvedeny v zápisu ITI Praha čj. 1813/04.04/00/15.09/1 ze dne 5. prosince 2000, který je nedílnou součástí tohoto oprávnění.

V Plzni dne 8. prosince 2000




Ing. Miroslav B u r i a n
pověřený řízením
ITI Praha, pobočka Plzeň

Toto oprávnění ruší oprávnění ev. č. 0290/4/97/EZ-M,O,R-E2/B vydané ITI Praha v Plzni dne 18. listopadu 1997.



OPIS



INSTITUT TECHNICKÉ INSPEKCE PRAHA,

organizace státního odborného dozoru
pobočka Plzeň, U Borského parku 3, 320 04 Plzeň,

tel.: 019/273941

fax: 019/270540

COOPÉRATION EUROPÉENNE
D'ORGANISMES DE CONTRÔLE

Č.j.: 1813/04.04/15.09/1

1/2

ZÁPIS K INSPEKČNÍ ČINNOSTI

provedené podle §6a, odst.1, písm. c), zák. č. 174/1968 Sb.o státním odborném dozoru, v platném znění a dle požadavků ČSN EN 45004, dne 5.11.2000, pracovníkem ITI Praha Ing. Jiří Štěrba

Inspekční činnosti se zúčastnil (za prověřovaný subjekt):

pan. František Tisler

OP JP 2032/96

bydliště Karlovy Vary

Jateční 187

Rod.číslo: 440926/059

PSČ 36001

Předmětem inspekční činnosti (kontroly) bylo šetření odborné způsobilosti a stanovení podmínek potřebných pro vydání oprávnění k dodavatelským činnostem na elektrických zařízeních, na základě žádosti subjektu (jmenovaného) ze dne 5.11.2000.

Při inspekční činnosti bylo zjištěno:

1) Rozsah prováděných činností a druh elektrického zařízení, na nichž budou činnosti prováděny jsou podrobně specifikovány v příloze tohoto zápisu, která je jeho nedílnou součástí.

2) Každé nové (modernizované nebo rekonstruované) elektrické zařízení bude montováno vždy pouze na základě vypracované projektové dokumentace, odpovídající svým rozsahem čl. 13N7.2 ČSN 33 2000-1, případně čl.2.1-2.3, 3.6 a 3.8 ČSN 33 1310.

3) Pro dodavatelské činnosti budou používány pouze typizované materiály, schválené a určené pro dané zařízení a způsob použití.

4) Pro výkon činnosti jsou zajištěny a vytvořeny odpovídající organizační a technické podmínky, které jsou konkretizovány v příloze tohoto zápisu. Žadatel má k dispozici potřebné technické vybavení včetně základních měřících přístrojů.

5) O dodavatelských činnostech budou vedeny záznamy v montážním deníku, z nichž bude možno zjistit rozsah prováděných činností, včetně podmínek za jakých byly prováděny.

6) Po ukončení činností na elektrickém zařízení bude vždy na závěr provedena výstupní kontrola některým ze způsobů dle ČSN 33 1500 čl.2.1 nebo čl.2.7. O provedené kontrole bude vystaven písemný doklad.

✓ Při výrobě elektrických rozváděčů NN jsou splněny jednotlivé požadavky dle přílohy tohoto zápisu, výstupní kontrola je prováděna některým ze způsobů dle ČSN 35 7107 čl. 8.1.1 nebo čl.8.1.2, případně čl.60 a 67 ČSN 35 7030. Kusové zkoušky rozváděčů garantuje pracovník s osvědčením RT EZ, nejméně kategorie E4, pro revize el. rozváděčů (pan.....)
ev.č.osv.....)

Ke každému vyrobenému rozváděči bude dodávána dokumentace v rozsahu dle přílohy G ČSN 357107 nebo čl.90 ČSN 35 7030.

k č.j.: 1813/04.04/00/15.09/1

Vyjádření žadatele p. František Fípek

Skutečnosti uvedené v bodech 1 - 6(1) jsou objektivní, nemám k nim připomínek a dodavatelské činnosti budou zajišťovány stanoveným způsobem.



Závěr provedené inspekční činnosti (šetření):

Na základě zjištění dle bodů 1 - 6(1) tohoto zápisu může být žadateli prodloužena platnost vydaného oprávnění podle § 3 odst. 2 vyhl. č. 20/1979 Sb. ve znění vyhl. č. 553/1990 Sb. na neurčito.

V ~~Kladně~~ dne 5. 11. 2000

Za ITI :

Žadatel:


ELEKTRO BLESK S. I. S.
IČO 4535 5045 — DIČ 128 - 4535 5045
③ HROZNĚTÍNSKÁ 56
☎/Fax 017 - 495 16
362 32 KARLOVY VARY - Otava

Rozdělovník :
1x žadatel
1x ITI