

etastar

**TURBO 200 - EST 200
TURBO 250 - EST 250
Nízkoteplotní infrazáříč Schulte**



 **SCHULTE**



ETASTAR EST 200/250 TURBO



Kompaktní sálavý systém EST 200/250 je určen pro vytápění širokého spektra výrobních, skladových, opravárenských, sportovních a jiných objektů. Svým výkonem cca. 4 kW/m je vhodný pro vytápění hal s výškou od 6 m.

Každý infrazářič má samostatné dvojstěnné odkouření, tzn. vzduch do hoření je nasáván mimo halu a v kouřovodu dochází k výměně tepla mezi spaliny a přisávaným vzduchem. Kouřovod je vyroben kompletně z nerezové oceli a má vnější průměr 200 mm. Infrazářič se skládá z dvoustupňového podtlakového hořáku s integrovaným vysokoteplotním ventilátorem, rekuperační

Půdorys a řez infrazářiče Schulte EST 200/250



komorou a izolovaného sálavého pásu. Sálavý pás je vyroben v 3 a 6 metrových elementech, které se spojují do požadované délky. V sálavém pásu jsou umístěny dvě protisměrné trubice ve tvaru „U“,

sálavá trubice má průměr 200 nebo 250 mm. Hořák se vyznačuje vysokou spalovací účinností, je schválen v EU a splňuje všechny evropské a české normy. Palivo : zemní plyn, propan – butan.

TYP ZÁŘIČE	VÝKON KW	DÉLKA M	ŠÍŘKA M	VÝŠKA M	HMOTNOST KG	PŘÍPOJKA PLYN	DATA ELEKTRO V A KW	PRŮTOK ZP MAX M³/H
EST 06/200	18 - 30	6.4	0.75	0.42	206	1/2"	230 0.7 150	3.41
EST 09/200	27 - 40	9.4	0.75	0.42	290	3/4"	230 0.7 150	4.55
EST 12/200	36 - 50	12.4	0.75	0.42	374	3/4"	230 0.7 150	5.68
EST 15/200	45 - 60	15.4	0.75	0.42	458	3/4"	230 0.7 150	6.82
EST 18/200	54 - 72	18.4	0.75	0.42	542	1"	230 0.7 150	8.18
EST 21/200	63 - 84	21.4	0.75	0.42	626	1"	230 3 550	9.55
EST 24/200	72 - 96	24.4	0.75	0.42	710	1"	230 3 550	10.91
EST 27/200	81 - 108	27.4	0.75	0.42	794	1"	230 3 550	12.27
EST 30/200	90 - 120	30.4	0.75	0.42	878	1"	230 3 550	13.64
EST 33/250	100 - 128	33.4	0.75	0.42	962	1"	230 3 550	14.54
EST 36/250	110 - 136	36.4	0.75	0.42	1046	1"	230 3 550	15.45
EST 39/250	121 - 144	39.4	0.75	0.42	1130	1"	230 3 550	16.36
EST 42/250	132 - 152	42.4	0.75	0.42	1214	1"	230 3 550	17.27

SCHULTE CZ, s.r.o.

Přivarská 501
686 01 Uherské Hradiště
Mobil: 602 564 847
Tel./fax: 572 551 048
cerny@schulte-etastar.cz

Nádražní 334
267 11 Vráž u Berouna
Mobil: 602 750 736
Fax: 311 653 312
soldat@schulte-etastar.cz

Husova 378
530 03 Pardubice
Mobil: 724 051 161
Fax: 466 260 226
konvalina@schulte-etastar.cz

