

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

k zakázce na služby s názvem:

„ZPRACOVÁNÍ PD – REKONSTRUKCE NÁKLADNÍHO VÝTAHU“
zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) v souladu Pravidly pro zadávání veřejných zakázek zadavatele.

Zadavatel

Název: Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik
Sídlo: 793 24 Karlova Studánka 6
Zastoupen: Ing. Jan Poštulka, ředitel podniku
IČ: 14450216
DIČ: CZ14450216
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV,
vločka 481

Kontaktní osoba: Roman Reichl, vedoucí oddělení nákupu
Telefon: +420 775757892
E-mail: roman.reichl@horskelazne.cz

Zadavatel tímto na základě dotazu účastníka uveřejňuje toto vysvětlení.

Dotaz:

Žádám o technickou specifikaci současného výtahu, který se bude rekonstruovat.

Vysvětlení:

U tohoto výtahu dojde ke kompletní výměně výtahové kabiny včetně rámu v provedení Komaxit, šachetních dveře za nové ruční v provedení Komaxit a kabinových dveří za automatické v provedení NEREZ brus, výměně elektroinstalace šachty, kabiny a úpravě elektroinstalace strojovny výtahu včetně výměny hlavního vypínače a rozvaděče, k výměně výtahového stroje za nový hydraulický včetně pístu, koncového vypínače. Kabina bude v provedení NEREZ brus včetně vážícího zařízení a hovorové zařízením GSM. Ve výtahové šachtě bude namontováno osvětlení vč. zásuvkového okruhu.

V kleci výtahu bude nerezový sloup osazen tlačítky a displejem.

Bude dodán nový agregát s kompletním zařízením pro hydraulický výtah včetně nových vodítek.

Bude zvýšena intenzita osvětlení strojovny .

Strojovna bude mít samostatnou místnost v původní strojovně výtahu .

Rychlost výtahu zůstane původní 0,5 m/s ,nosnost výtahu zůstane původní 250 kg.

Základní technické parametry nového výtahu

- typ výtahu : osobní, hydraulický
- nosnost : 250 kg
- dopravní rychlost : 0,5 ms⁻¹

- strojovna : vedle šachty
 - příkon : 6 kW
 - rozměry výtahové šachty : stávající
 - prohlubeň : stávající
 - horní rozměry : stávající
 - dopravní zdvih : stávající
 - počet stanic : 2
 - počet nástupišť : 3
- Kabina** : nová - průchozí kovová
- povrchová úprava : Komaxit
 - rozměr klece-rám : šířka 1 180 x hloubka 660 mm
 - rozměr klece-světlost : šířka 1 130 mm, hloubka 620 mm
(přesný rozměr kabiny bude určen po zaměření projektantem z důvodu nepřesnosti svislosti zadní betonové stěny)
 - vybavení kabiny : ovl. sloup v provedení Komaxit
 - : nouzové osvětlení v ovl. kombinaci
 - : digitální polohová signalizace segmentový displej
 - : hovorové zařízení bezdrátové GSM
 - : okopový plech NEREZ brus
 - podlaha kabiny : kovová, krytá protiskluznou hmotou ALTRO(dle obj.)
 - osvětlení kabiny : skupina LED-diodových spotů

Ing. Vítězslav Hrazdil, technický manažer